

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности по Дзержинскому району г. Оренбурга  
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург  
(место составления акта)

«05» апреля 2016 г.  
(дата составления акта)  
«11» час «00» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 46

По адресу/адресам: Дзержинский, г. Оренбург, ул. Монтажников 14 корп. 2  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 11 марта 2016 г. №46 (издал Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Оренбургу Нефедов А.А.)  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей № 3»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» 04 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 12  
« » 2016 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности по Дзержинскому району г. Оренбурга  
Главного управления МЧС России по Оренбургской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор, Игнатьева Татьяна Алексеевна 11.03.2016г в 11:00  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
« » г. № \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор Чернышева Ксения Петровна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор, Игнатьева Татьяна Алексеевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска

Учитывая вышесказанное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Не обеспечена передача сигнала о пожаре пожарной автоматики по радиокommunikационной системе на центральный узел связи "01"	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ч. 7	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
2	Отсутствует второй эвакуационный выход с количеством пребывания более 50 человек (помещение столовой)	(СНиП 21-01-97* п. 6.12*)	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
3	Из помещений столовой устраивается порог на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (а)	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
4	При эксплуатации эвакуационных путей осуществляется фиксирование замозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 г	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
5	Двери лестничных клеток не имеют, или находятся в нерабочем состоянии приспособления для самозакрывания в условиях притворки	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
6	На путях эвакуации из актового зала установлена лестница с высотой ступени более 22 см	СНиП 21-01-97* п. 6.30*	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
			за пожарную безопасность
7	На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высотой в пределах марша лестницы (лестница в актовом зале)	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
8	При двустороннем расположении дверей из классов в коридоры, ширина эвакуационного пути менее 1,2м	СНиП 21-01-97* п. 6.26*	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
9	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм	СНиП 21-01-97* п. 8.9	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
10	Эвакуационные выходы из подвалов предусмотрены через общие лестничные клетки без обособленного выхода наружу, отдельным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	СНиП 21-01-97* п. 6.9	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
11	Отделка стен и пола в актовом зале выполнена из горючих материалов	Правила противопожарного режима в РФ ст. 134, табл 3, табл 29	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
12	В переходе школьного помещения снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода, которая препятствует распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 д	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность
13	Допускается устройство и размещение в подвальных этажах хозяйственных помещений, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами	Правила противопожарного режима в РФ 23 г	МОБУ «Лицей № 3» директор и (или) лицо ответственное за пожарную безопасность


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	от общих лестничных клеток		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_  
 нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки) \_\_\_\_\_

  
 (подпись проверяющего)

  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 05.04.2016 № 46

Подписи лиц, возбудивших проверку \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор, Мельникова Татьяна Алексеевна  
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 05 » 04 20 16 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об ответе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532) 30-89-99